



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «СКБ электротехнического приборостроения»

ОГРН: 1033801751092. Российская Федерация, 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 130, офис 235. Фактический адрес: Российская Федерация, 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 130. Телефон: 8(3952)719-148. Факс: 8(3952)719-148. E-mail: SKB@skbpribor.ru

в лице Генерального директора Чернышева Николая Афонасьевича

заявляет, что

Приборы контроля высоковольтных выключателей
типа ПКВ/УЗ.0, ПКВ/УЗ.1

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «СКБ электротехнического приборостроения».

Российская Федерация, 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 130, офис 235.

Фактический адрес: Российская Федерация, 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 130

продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 4221-021-41770454-2007 «Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/УЗ.0 (его модификация ПКВ/УЗ.1). Технические условия» с изменением №1 от 25.08.2014 г.

Код (коды) ТН ВЭД ТС 9030 31 000 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний №41ТС/2014 от 15.08.2014г. испытательного центра АНО СЦ «НИСЦЭО-Радан», рег.№РОСС RU.0001.21МО29 от 24.02.2010 г. до 24.02.2015г.;

протокола испытаний №946 Э 22-07 от 28.07.2014г. испытательного центра ФБУ «Новосибирский ЦСМ», рег. №РОСС RU.0001.21АЯ49 от 16.10.2011г. до 18.10.2016г.

Дополнительная информация

Условия хранения: в транспортной таре в неотапливаемых помещениях при температуре от -15°C до + 40°C и относительной влажности до 95% без конденсации влаги; без упаковки в отапливаемых помещениях при температуре от +15°C до +25°C и относительной влажности до 80%. Срок эксплуатации прибора- 10 лет Гарантийный срок эксплуатации прибора-3 года со дня упаковки прибора покупателю. Знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на переднюю панель измерительного блока прибора, эксплуатационную документацию и транспортную тару (ТР ТС 004/2011 статья 8, ТР ТС 020/2011 статья 8)

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.08.2019
включительно**



Генеральный директор
Н.А. Чернышев

инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-РУ.МЕ97.В.00020

Дата регистрации декларации о соответствии 27.08.2014
